

No 20082636



2008000170Z



(2008)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 北京西门子西伯乐斯电子有限公司

产品型号名称 BC8002R型气体灭火控制器

检 验 类 别 认证发证检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20082636

共 7 页 第 1 页

产品名称	气体灭火控制器	型 号	BC8002R
申请单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	商 标	
制 造 商	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	检验类别	认证发证检验
生产企业	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	生产日期	2008 年 8 月
抽 样 者	卢韶然、王艳娥	抽样地点	成品库
抽样基数	5 台	抽样日期	2008 年 9 月 2 日
样品数量	2 台	到样日期	2008 年 9 月 9 日
样品状态	完好	检验日期	自 2008 年 9 月 11 日 至 2008 年 9 月 27 日
检验依据	GB16806-2006		
检验项目	全项（除振动（正弦）（运行）试验）		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB16806-2006《消防联动控制系统》的有关条文要求，对北京西门子西伯乐斯电子有限公司生产的 BC8002R 型气体灭火控制器样品进行了认证发证检验。其中，射频场感应的传导骚扰抗扰度试验经补做合格。</p> <p>该送检样品满足 GB16806-2006《消防联动控制系统》的有关技术要求，判定为合格。</p> <p>以下空白。</p>		
备 注	<p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期：二〇〇八年九月二十八日 检验专用章</p>		

批准：

卢程

审核：

刘军

编制：

高春楠

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20082636

共 7 页 第 2 页

申请单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司		
通信地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息路 18 号		
法人代表	王 洪	邮政编码	100085
传 真	010-62923020	联系电话	010-62962255-347
产品照片			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20082636

共 7 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20082636

共 7 页 第 4 页

产品描述:

BC8002R 型气体灭火控制器:

1. 配置现场启动和停止按钮、气体喷洒指示灯。
2. 具有 2 路控制输出。
3. 显示器件为数码管和指示灯。
4. 与 BC8002R 型火灾报警控制器(联动型)组装在同一机箱内,共用电源和显示屏。
5. 可配接的产品:北京豪沃尔电子有限公司生产的 HSG1010 型火灾声光警报器。

气体灭火控制器检验结果汇总表

申请单位：北京西门子西伯乐斯电子有限公司

№：20082636

产品型号：BC8002R

共 7 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	5.1.5、4.1、 4.3.1 7.1、7.2	满足标准要求。	合格	
2	控制和显示功能试验	5.3.1	功能正常。	合格	
3	故障报警功能试验	5.3.2	功能正常。	合格	
4	自检功能试验	5.3.3	功能正常。	合格	
5	电源功能试验	5.3.4	功能正常。	合格	
6	绝缘电阻试验	5.13	大于 500M Ω 。	合格	
7	泄漏电流试验	5.14	总泄漏电流值为 0.320mA。	合格	
8	射频电磁场辐射抗扰度 试验	5.16	功能正常。	合格	
9	射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验	5.17	试验期间,1#试样发 出故障信号。	不合格	
			功能正常。	合格	经补做
10	静电放电抗扰度试验	5.18	功能正常。	合格	
11	电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验	5.19	功能正常。	合格	
12	浪涌(冲击)抗扰度试 验	5.20	功能正常。	合格	
13	电源瞬变试验	5.21	功能正常。	合格	
14	电压暂降、短时中断和 电压变化的抗扰度试验	5.22	功能正常。	合格	
15	低温(运行)试验	5.23	功能正常。	合格	
16	恒定湿热(运行)试验	5.24	功能正常。	合格	
17	碰撞试验	5.28	功能正常。	合格	

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№20082636

共 7 页 第 7 页

